



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ68.Н.00089/22

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД БАТИЗ»  
(ООО «ЗАВОД БАТИЗ»). ОГРН 1205500021440.  
Адрес: 644902, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК,  
УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА № 1, КОРПУС 5, КАБИНЕТ 306.  
Телефон: +79136287280, адрес электронной почты: zbatis@wspetrol.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД БАТИЗ»  
(ООО «ЗАВОД БАТИЗ»). ОГРН 1205500021440.  
Адрес: 644902, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК,  
УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА № 1, КОРПУС 5.  
Телефон: +79136287280, адрес электронной почты: zbatis@wspetrol.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная  
Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия,  
г. Москва, Горбунова ул., д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. 1 комната 4 (14208). Адрес  
места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва,  
улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер  
РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе клеящего огнезащитного состава, марки «БАТИЗ» (КОС «БАТИЗ»),  
расходом 0,7 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемое по ТУ 23.99.19-007-51681898-2021.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.190  
код ТН ВЭД: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1 – Негорючие (НГ)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1214/08-2022 от 31.08.2022 г., выданного  
испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной  
ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.  
Акт анализа состояния производства № 01-ДС/01-08/2022 от 02.08.2022 г., проведенного  
Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная  
Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС  
RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации 1с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.В.01124/22 от 27.05.2022 года по  
26.05.2027 года, выданный ОС ООО «ПСК», уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: хранить в заводской таре в закрытых помещениях с относительной  
влажностью воздуха не более 70% и температурой от минус 40 °С до плюс 40 °С.  
Гарантийный срок хранения состава – 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.08.2022 по 30.08.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

004439